

Rawa Mazowiecka, dnia 27.06.2012r.

Rawskie TBS Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 10J

RTBS 1/2012

Dotyczy: *przetargu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji do atmosfery. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz modernizacja instalacji grzewczej, wody użytkowej i gazowej przy ul. Browarna 6 w Rawie Maz.*

W dniu 26.06.2012r. wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1:

1. Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (chodzi o podziały i sposób otwierania – ma to znaczenie przy ustalaniu ceny) i określenie kolorystyki stolarki/ ślusarki – jest rozbieżność między opisem a przedmiarami.

Odpowiedź:

Stolarka okienna w kolorze białym o wymiarach 1,45 x 1,20; 1,45 x 1,60; 1,20 x 1,20 - dwuskrzydłowa podział $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ i skrzydła U/UR Pozostałe parametry zgodne z opisem w przedmiarze robót. Ślusarka drzwiowa zgodnie z opisem w przedmiarze w kolorze brązowym.